



Office Of REWA Collector/Fire Officer,  
REWA Division, MAHUGANJ  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016980/FNOC/COL/2024/9776  
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 6, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Sep-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : GLOBAL ACADEMY

आवेदक का पता / Applicant Address : VILLAGE POST BAHUTI BLOCK HANUMANA HANUMANA ROAD MAUGANJ MAUGANJ 486001  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 8 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area : 7592 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : VILLAGE POST BAHUTI BLOCK HANUMANA HANUMANA ROAD MAUGANJ MAHUGANJ District Rural Area  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर - 6100016980 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

GLOBAL ACADEMY

VILLAGE POST BAHUTI BLOCK HANUMANA HANUMANA ROAD MAUGANJ MAUGANJ 486001

विषय- रिक्वेस्ट नंबर 6100016980- GLOBAL ACADEMY - VILLAGE POST BAHUTI BLOCK HANUMANA HANUMANA ROAD MAUGANJ MAUGANJ 486001 के 7592 ( Sq.Mtr ) क्षेत्रफल एवं 08 मी. ऊंचे Educational Building हेतु "Fire safety Certificate" "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

  
Principal  
Global Academy  
Mauganj

  
स.द्विव  
श्री किशोरी शिवा  
जेता समिति, शिवा (म.प्र.)



Office Of REWA Collector/Fire Officer  
REWA Division MAHUGANJ  
Madhya Pradesh

अग्नि प्रसंग प्रमाण

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number

6100016980/FNOC/COL/2024/9776

आवेदन की तिथि / Application Date

Sep 6, 2024

जाचक की तिथि / Dispatch Date : 13-Sep-24


आवेदक का नाम / Applicant Name

GLOBAL ACADEMY

विषयवस्तु - GLOBAL ACADEMY - VILLAGE POST BAHUTI BLOCK HANUMANA HANUMANA ROAD MAUGANJ MAUGANJ 486001 के 7592 ( Sq.Mtr ) क्षेत्रफल एवं 08 मी. उंच Educational Building हेतु "Fire safety Certificate" प्रदान करने के संबंध में।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा -

1. GLOBAL ACADEMY - VILLAGE POST BAHUTI BLOCK HANUMANA HANUMANA ROAD MAUGANJ MAUGANJ 486001 को कार्यालय के जारी पत्र दिनांक 26.07.2024 द्वारा Fire Plan Approval (6100016147/FNOC/COL/2024/9284 ) पर जारी किया गया है। आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के योग्यताधारी/ अहताधार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भा/स) उप संभाग गन्नामठ / मऊमंडल द्वारा भवन के मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। अंके निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्स्टालेशन भवन में स्थापित फस्टफ्लायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है जिसका सार उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गए हैं, जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

  
Principal  
Global Academy  
Mauganj

  
रुचिव  
श्री किशोरी विद्या  
(म.प्र.)  
से.



Office Of REWA Collector/Fire Officer,  
REWA Division, MAHUGANJ  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन पकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number

6100016980/FNOC/COL/2024/5775

आवेदन की तिथि / Application Date

Sep 8, 2024

जाचक की तिथि / Dispatch Date 13-Sep-24

आवेदक का नाम / Applicant Name

GLOBAL ACADEMY

- आवेदक/स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर "अग्निप्राधिकारी" को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अहंताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
- आवेदक/स्वामी को समस्त सहाय प्राधिकारियों से पराकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी का पालन करना बंधनकारी होगा अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होगा।
- आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही एनओसी, जारी आदेश दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से एक माह पूर्व यह बचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। अतः गठित समिति की अनुसंधान अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "सम्बन्धी फायर अलायन्स प्रमाण पत्र" प्रदाय करत की स्वीकृति "अग्निप्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

  
Principal  
Global Academy  
Mahuganj

  
फायर  
श्री विशाली निशर्मा  
रेवा समिति, रावा (म.प्र.)



Office Of REWA Collector/Fire Officer,  
REWA Division, MAHUGANJ  
Madhya Pradesh

श्रीम शिव प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जलक क्रमांक / Dispatch Number

6100016980/FNOC/COL/2024/9776

आवेदन की तिथि / Application Date

Sep 6, 2024

जलक की तिथि / Dispatch Date : 13-Sep-24

आवेदक का नाम / Applicant Name

GLOBAL ACADEMY


(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित)

Ajay  
Shrivastava

Digitally signed by  
Ajay Shrivastava  
Date: 2024.09.14  
13:13:55 +05'30'

REWA Collector/Fire Officer

REWA Division, MAHUGANJ  
Madhya Pradesh

  
Principal  
Global Academy  
Mahuganj

  
श्री केशव  
श्री केशोरी शिक्षा  
सेवा समिति, रेवा (म.)